

# シーリングプレートカバー取扱説明書

このたびはアクシスの製品をお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用前には必ずこの説明書をお読みいただき、十分ご理解のうえ正しくお使いください。



## 警告

器具の施工は必ず電気工事店にご依頼ください。

施行に不備があると火災、感電、落下の原因になります。

器具の改造は絶対にしないでください。

十分に強度のある面に取り付けを行ってください。

落下の原因となります。

配線器具は十分な強度で取り付けされていることを必ず確認してください。

火災・感電・落下の原因となります。

下記の使用環境、条件下でのご使用や取付けはしないでください。

・排熱機器付近や周囲の温度が常時 35℃以上の

湿気に晒させる場所

・過度に湿気の多い場所や、常に 85% 以上の湿気に晒される場所、

凹凸のある壁面には取付けしないでください。

こちら商品は屋内専用です。

屋外でのご使用や取付けはしないでください。

## 器具の取付けかた

1. 施工面にφ20mm の穴をあけます。
2. 結線する照明器具側のコードに本製品カバー、台座、コードストッパーの順に通します。
3. 照明器具側のコードと天井側のケーブルを結線し、コード留めで照明器具側のコードの長さを調節します。

※ジョイントボックスを使用し、屋内配線の安全を確保してください。リフォーム、又は現在ご使用中の角型・丸形シーリングを交換する場合には、結線部分の絶縁処理を施してください。

※コードを保護するためにブッシングチューブやコードブッシングをご使用ください。

4. 台座を施工面に固定し、カバー本体を時計回りに回転させて台座に取り付けます。

※十分に強度のある面に取り付けを行ってください。

※台座を施工面に固定するネジは付属しませんので、施工面の厚さに応じてご用意ください。

(皿木ネジ M4.1 を推奨しております。)

